

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

PNC AL PNRR PORTO DI TRAPANI NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE PORTUALE –  
COLD IRONING - CUP I99J21002610001 – CIG 9894633D72

<b>Informazioni sulla gara</b>	
<b>ID</b>	1719
<b>Tipologia di gara:</b>	Procedura aperta
<b>Criterio di valutazione:</b>	Economicamente più vantaggiosa
<b>CIG:</b>	9894633D72
<b>CUP:</b>	I99J21002610001
<b>Tipo di fornitura:</b>	Lavori Ingegneria e Architettura
<b>RUP:</b>	enrico petralia
<b>Stato:</b>	Aggiudicata
<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
<b>Centro di costo:</b>	Ufficio Tecnico
<b>Destinatario fornitura/servizio:</b>	Ufficio Tecnico
<b>Aggiudicatario:</b>	CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA
<b>Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:</b>	5.303.823,04 €
<b>Data di aggiudicazione:</b>	02 febbraio 2024
<b>Descrizione:</b>	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO COMPLESSO.

<b>Importi e oneri</b>	
<b>Importo complessivo a base d'asta:</b>	5.579.092,47 €
<b>Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:</b>	5.505.388,65 €
<b>Oneri:</b>	73.703,82 €
<b>Importo contribuito ANAC:</b>	220,00 €
<b>Garanzia fideiussoria:</b>	111.581,85 €

<b>Criteri punteggio documentazione economica</b>	
<b>Nome criterio/sub-criterio</b>	<b>Punteggio massimo attribuibile</b>
offerta riduzione economica	
RIBASSO OFFERTO	12.00
Totale criterio	12.00
offerta riduzione temporale	
riduzione temporale per la progettazione	8.00
riduzione temporale per i lavori	5.00
Totale criterio	13.00
<b>Totale</b>	<b>25.00</b>

<b>Date pubblicazione e scadenza</b>	
<b>Data inizio partecipazione:</b>	30 giugno 2023 10:00:00
<b>Termine ultimo per la presentazione di quesiti:</b>	06 settembre 2023 10:00:00
<b>Data scadenza:</b>	14 settembre 2023 10:00:00

**Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa**

C) DGUE
A) Domanda di partecipazione
F) PASSOE
G) Contributo ANAC
D) CAUZIONE PROVVISORIA - E) IMPEGNO FIDEIUSSORE
Eventuali documenti integrativi
A) documentazione da allegare alla domanda di partecipazione - visura camerale ed eventuale procura
B) dichiarazioni sostitutive integrative del DGUE
H) nel caso di rt non ancora costituito - impegno a conferire mandato
I) nel caso di rt già costituito - mandato
J) nel caso di consorzi - atto costitutivo e statuto
K) dichiarazione sostitutiva ai fini del rilascio dell'informativa antimafia
L) (per gli operatori tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006 c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna): copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale
M) dichiarazione di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
N) dichiarazione di impegno quota assunzioni
O) (in caso di avvalimento) idonea documentazione ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

**Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica**

doc. 1 Dichiarazione sui ribassi offerti
Eventuali documenti integrativi
doc. 2 cronoprogramma
doc. 3 quadro di raffronto delle migliori
doc. 4 computo metrico estimativo delle migliori

**Documentazione gara**

1) Bando di gara
2) disciplinare di gara
3) modello domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive
4) modello ministeriale DGUE
5) modello dichiarazioni antimafia
6) documenti di progetto

**Chiarimenti****Domanda****Risposta**

Spett.le S.A., con la presente si inviano i seguenti chiarimenti: • In riferimento ai quadri di media tensione, si chiede conferma che tali quadri non debbano essere totalmente isolati in gas SF6 (GIS) • In riferimento al grado di protezione IP dei quadri elettrici, ci sono delle discordanze tra quanto presente nei vari elaborati (es. grado protezione IP 30, IP65 ecc). Si chiede quale sia il grado di protezione IP dei quadri richiesto. In Attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

la risposta al quesito è così articolata: • Confermato isolamento in aria • Per tutti gli impianti tecnologici è richiesto IP 55. Per prese e luci esterne IP65 (in banchina le prese/junction box potrebbero avere valori IP 56). I quadri/centralini saranno IP55, mentre per box trasfo aux IP30 minimo e rifasatore IP40 minimo

**Domanda****Risposta**

Spett.le Stazione Appaltante, con la presente siamo a chiedervi di voler concedere una congrua proroga di 30 giorni in quanto, da un lato i documenti sono stati appena pubblicati, dall'altro codesta rispettabile Autorità di Sistema Portuale ha bandito n.3 iniziative interessanti ma allo stesso tempo impegnative trattandosi di appalti integrati con PTFE posto a base di gara dove è necessario un accurato approfondimento tecnico trattandosi di opere impiantistiche altamente specializzate ed una dettagliata disamina delle attività operative di cantiere (interferenze, sottoservizi, ecc.). Infine, trattandosi di richieste d'offerta per apparecchiature speciali (convertitori e trasformatori), è risaputo e comprovato da decenni che in Italia i fornitori nel mese di agosto chiudono gli stabilimenti produttivi e quindi non perfezionano offerte tecnico-economiche per apparecchiature fuori standard come nel caso di questi progetti specifici.

vedi proroga

<b>Criteria punteggiatura documentazione tecnica</b>	
<b>Nome criterio/sub-criterio</b>	<b>Punteggio massimo attribuibile</b>
1 Soluzioni tipologiche progettuali e dei singoli materiali e le migliori impiantistiche.	
1.1 Soluzioni tipologiche progettuali.	10.00
1.2 Incremento di durabilità delle opere impiantistiche installate in prossimità della banchina	10.00
1.3 Riduzione/ottimizzazione del sedime da destinare agli apparati di alimentazione e controllo degli impianti di cold ironing rispetto a quelli indicati nel PFTE	10.00
Totale criterio	30.00
2 Relazione su organizzazione e metodologia proposta per la progettazione definitiva ed esecutiva.	
2.1 Ottimizzazione della proposta progettuale con particolare attenzione alle strategie per velocizzare/ottimizzare i tempi progettuali anche in relazione alle autorizzazioni	10.00
2.2 Proposta metodologica.	5.00
Totale criterio	15.00
3 Professionalità del concorrente e struttura organizzativa per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.	
3.1 Professionalità ed esperienza del concorrente nel settore oggetto dell'appalto.	4.00
3.2 Professionalità ed esperienza del concorrente in progetti di trasformazione e distribuzione media tensione	4.00
3.3 Struttura organizzativa che l'appaltatore intende impiegare per la gestione ed ottimizzazione del cantiere.	4.00
Totale criterio	12.00
4 Relazione sull'organizzazione e sulle metodologie costruttive specifiche proposte per l'esecuzione delle opere in appalto e sull'allestimento del cantiere.	
4.1 Sistema di controlli sui materiali e sulle opere finite.	3.00
4.2 Allestimento del Cantiere.	3.00
4.3 Monitoraggio dell'andamento del cantiere.	2.00
Totale criterio	8.00
5. Misure a sostegno di pari opportunità e inclusione lavorativa.	
5.1 Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalenti.	2.00
5.2 Assenza di verbali di discriminazione di genere negli ultimi 3 anni.	2.00
5.3 Previsione nell'organico aziendale della figura del disability manager.	2.00
Totale criterio	6.00
6 Proposte tecniche migliorative finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali in fase di cantiere	

(CAM) e delle interferenze sull'attività del cantiere navale.	
6.1 Riduzione rischi ambientali del cantiere.	2.00
6.2 Riduzione interferenze operatività delle aree portuali	2.00
Totale criterio	4.00
<b>Totale</b>	<b>75.00</b>

<b>Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica</b>	
doc. 1 Relazione tecnico - descrittiva	
Eventuali documenti integrativi	
doc. 2 Computo metrico NON estimativo delle migliorie	
doc. 3 Relazione delle proposte tecniche migliorative, asseverata da un tecnico abilitato	